

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
 Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Серышева, 60;
 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Солнечному муниципальному району, Хабаровский край, п. Солнечный ул. Геологов 27 к.7
 т. 8(42146)2-21-31, e-mail: gpnсолн@mail.ru

Предписание N 15/01/01

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №3 рабочего поселка Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского края

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Должностному лицу: И.о. директору МБОУ СОШ №3 р.п. Солнечный Соболевой Ирине Валерьевна

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Солнечного района по пожарному надзору Волошина А.Б. № 15 от 27.04.2017г

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14ч. 00мин. до 17ч 00 мин «17» мая 2017г; проведена плановая проверка государственным инспектором Солнечного района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Чиркиной Марией Сергеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Территории, помещений МБОУ СОШ №3 р.п.Солнечный расположенного по адресу п.Солнечный ул.Ленина 23 «В» Солнечного муниципального района Хабаровского края

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директора МБОУ СОШ №3 Соболевой Ириной Валерьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта)и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка(п одпись) о выполнении (указывае тся только выполне ние)
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют нормативные документы по определению необходимого и расчетного времени, а также условия беспрепятственной и своевременной эвакуации людей из помещений объекта защиты.	ст.6 ФЗ от 27.12.2002г. №184 «О техническом регулировании»; ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	04.12.2017	
2	Не обеспечено содержание ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии (не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний)	Правила противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года п.24	04.12.2017	
3	Отсутствует молниезащита здания	п.4 ч.1 ст. 50 ФЗ – 123	04.12.2017	

	школы.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; гл.1 СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций). п.2.3 ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования".		
4	Пути эвакуации, служащие для эвакуации людей не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением (пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*).	п.2 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 4.3.1 свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п.7.74 СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение".	04.12.2017	
5	Помещение серверной не оборудована противопожарной дверью (выполнена из горючего материала (дерево, оббитое металлом), имеет предел огнестойкости менее EI 30. Проем двери, дверная коробка выполнены из горючих материалов (дерева), между полотном двери и дверной коробкой имеются отверстия.)	ст.6 ФЗ от 27.12.2002г. №184 «О техническом регулировании». ст.4 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1, ч.3 ст.88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.7.4. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".	04.12.2017	
6	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (источник резервного питания утратил работоспособность) проверка проведена путем запуска системы)	п.61 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012г.;	04.12.2017	
7	Допускается отделка стен 1 этажа профильными панелями МДФ. Группа горючести- не определена (сертификат установленного образца на отделочные материалы представлен не был)	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 табл.28, табл.3, ст. 32 ч.1 п.4а п. 33 Правил противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012г.	04.12.2017	
8	Помещение серверной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (два датчика демонтированы)	НПБ 110-03 п.14, табл.3 п.38	04.12.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



государственный инспектор Солнечного района по
пожарному надзору Чиркина М.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

(подпись)

« 2 мая 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 р.п.Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского края Соболева Ирина Валерьевна

Соболев
(подпись)

Соболева Ирина Валерьевна
(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » мая 2017 г.

Результаты внеплановых мероприятий по надзору.

Дата проведения мероприятий по надзору	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, ф.и.о.	Подпись	Должность, ф.и.о.	Подпись